調　達　品　目　表

調達要求番号	3-24-1016-002A-Q-0025	作成部課	補給本部第１部第１調達課
調達要求年月日	平成２４年４月２７日	作成年月日	平成２４年４月２７日
仕様書番号	C&LPS－Q00012		

品　名	カタログ製品名[a)]	備　考
冷凍庫（組立式） １坪型	大和冷機工業(株)製（ＤＬＰ－７０１ＣＳＳ型） ホシザキ電機(株)製（ＰＦＳ－２１ＣＣ－１．０型） 三洋昭和ﾊﾟﾈﾙｼｽﾃﾑ(株)製（Ｓ２０Ｎ－Ｎ１０ＣＦＬ型） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	数量：１個

注[a)] この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

1. 同等とする性能等

a) 本体

1) 型式　　コンテナー式

2) 庫内容積　　４．８　～　６．４m³

3) 寸法（mm）

幅　（W）　　１８００以下

奥　行（D）　　２０００以下

高　さ（H）　　２４７０以下（庫内高さ　２２００以下）

4) パネル材及び厚さ

カラーアルミ・ステンレス又は，JIS G 3302 の SGC440 以上のカラー鋼鈑とし，パネルの厚さは，100 mm以上とする。（各パネル材は抗菌・防カビ性を有する構造。）

5) 適用温度　　－２０　～　－２５℃

b) 冷凍機

1) 型式　　空冷ユニット

2) 冷却温度条件

庫内温度　　－２５℃以下

外気温度　　３２℃

c) 総合消費電力（本体及び冷凍機）

３相２００Ｖ（５０Ｈｚ）　３．０ｋW以下（最大運転時）

2. 附属品等は次による。

a) エアーカーテン又は省エネカーテン

b) 全自動温度調節器内蔵

c) 全自動除霜方式

d)過負荷保護装置

e)樹脂製スノコ［食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）に適合したもの。］

3. 使用条件

屋外(屋根付)に設置する。

4. 設置条件

冷却ユニット(冷凍機)は，セパレート型とし，屋外設置とする。

5. その他

a）カタログの条件は，当該物品であること（一般構造等）が確認できる現物写真を掲載したものとする。

b）現地搬入時，組立（配線，配管，取り付けを除く。）を行うものとする。

c）添付書類

取扱説明書（製造業者制定のもの)，社内検査成績書及びアフターサービス連絡表(納地近傍の営業所等名，所在地及び電話番号が明記されているもの。)を納入部隊へ各２部添付すること。

d）搬入地：目黒基地

調　達　品　目　表

調達要求番号	3-24-1016-002A-Q-0025	作成部課	補給本部第１部第１調達課
調達要求年月日	平成２４年４月２７日	作成年月日	平成２４年４月２７日
仕様書番号	C&LPS－Q00012		

品　名	カタログ製品名[a)]	備　考
冷凍庫（組立式） １坪型	大和冷機工業(株)製　（DLP－701CSS型） ホシザキ電機(株)製　（PFS－21CC－1．0型） 三洋昭和ﾊﾟﾈﾙｼｽﾃﾑ(株)製（S20N－N10CFL型） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	数量：１個

注[a)] この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

1. 同等とする性能等

a)本体

1)型式　　コンテナー式

2)庫内容積　　４．８　～　６．４m^3

3)寸法（mm）

幅　（W）　　１８００以下

奥　行（D）　　２０００以下

高　さ（H）　　２４７０以下（庫内高さ　２２００以下）

4)パネル材及び厚さ

カラーアルミ・ステンレス又は，JIS G 3302 の SGC440 以上のカラー鋼鈑とし，パネルの厚さは，100 mm以上とする（各パネル材は抗菌・防カビ性を有する構造）。

5)適用温度　　－２０　～　－２５℃

b)冷凍機

1)型式　　空冷ユニット

2)冷却温度条件

庫内温度　　－２５℃以下

外気温度　　３２℃

c)総合消費電力（本体及び冷凍機）

３相２００Ｖ　（５０Ｈｚ）　３．０ｋＷ以下（最大運転時）

2. 附属品等は次による。

a)エアーカーテン又は省エネカーテン

b)全自動温度調節器内蔵

c)全自動除霜方式

d)過負荷保護装置

e)樹脂製スノコ付（［食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）に適合したもの。］）

3. 使用条件

屋内に設置する。

4. 設置条件

冷却ユニット(冷凍機)は，セパレート型とし，屋外設置とする。

5. その他

a）カタログの条件は，当該物品であること（一般構造等）が確認できる現物写真を掲載したものとする。

b）現地搬入時，組立（配線，配管，取り付けを除く。）を行うものとする。

c）添付書類

取扱説明書（製造業者制定のもの)，社内検査成績書及びアフターサービス連絡表(納地近傍の営業所等名，所在地及び電話番号が明記されているもの。)を納入部隊へ各２部添付すること。

d）搬入地：新潟分屯基地

調　達　品　目　表

調達要求番号	3-24-1016-002A-Q-0025	作成部課	補給本部第１部第１調達課
調達要求年月日	平成２４年４月２７日	作成年月日	平成２４年６月２７日
仕様書番号	C&LPS－Q00012		

品　名	カタログ製品名[a)]	備　考
冷凍庫（組立式） １坪型	大和冷機工業(株)製　（ DLP－701CSS型） ホシザキ電機(株)製　（PFT－21CC－1．0型） 三洋昭和ﾊﾟﾈﾙｼｽﾃﾑ(株)製（T20N－N10CFL型） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	数量：１個

注[a)] この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

1. 同等とする性能等

a)本体

1)型式　　コンテナー式

2)庫内容積　　４．８　～　６．４m³

3)寸法（mm）

幅　（W）　　１８００以下

奥　行（D）　　２０００以下

高　さ（H）　　２４７０以下（庫内高さ　２２００以下）

4)パネル材及び厚さ

カラーアルミ・ステンレス又は，JIS G 3302 の SGC440 以上のカラー鋼鈑とし，パネルの厚さは，100 mm以上とする（各パネル材は抗菌・防カビ性を有する構造）。

5)適用温度　　－２０　～　－２５℃

b)冷凍機

1)型式　　空冷ユニット

2)冷却温度条件

庫内温度　　－２５℃以下

外気温度　　３２℃

c)総合消費電力（本体及び冷凍機）

３相２００Ｖ　（６０Ｈｚ）　３．０ｋＷ以下（最大運転時）

2. 附属品等は次による。

a)エアーカーテン又は省エネカーテン

b)全自動温度調節器内蔵

c)全自動除霜方式

d)過負荷保護装置

e)樹脂製スノコ付（［食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）に適合したもの。］）

3. 使用条件

屋外(屋根付)に設置する。

4. 設置条件

冷却ユニットは天置式とし，屋外設置(屋根付)とする。

5. その他

a）カタログの条件は，当該物品であること（一般構造等）が確認できる現物写真を掲載したものとする。

b）現地搬入時，組立（配線，配管，取り付けを除く。）を行うものとする。

c）添付書類

取扱説明書（製造業者制定のもの），社内検査成績書及びアフターサービス連絡表(納地近傍の営業所等名，所在地及び電話番号が明記されているもの。)を納入部隊へ各２部添付すること。

d）搬入地：御前崎分屯基地

調　達　品　目　表

調達要求番号	3-24-1016-002A-Q-0025	作成部課	補給本部第１部第１調達課
調達要求年月日	平成２４年４月２７日	作成年月日	平成２４年６月２７日
仕　様　書　番　号	C&LPS－Q00012		

品　　名	カタログ製品名[a)]	備　考
冷凍庫（組立式） １坪型	大和冷機工業(株)製　　（ＤＬＰ－７０１ＣＳＳ型） ホシザキ電機(株)製　（ＰＦＷ－２１ＣＣ－１．０型） 三洋昭和ﾊﾟﾈﾙｼｽﾃﾑ(株)製（Ｗ２０Ｎ－Ｎ１０ＣＦＬ型） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	数量：１個

注[a)] この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

1. 同等とする性能等

a)本体

1)型式　　コンテナー式

2)庫内容積　　４．８　～　６．４m^3

3)寸法（mm）

幅　（W）　　１８００以下

奥　行（D）　　２０００以下

高　さ（H）　　２４７０以下（庫内高さ　２２００以下）

4)パネル材及び厚さ

カラーアルミ・ステンレス又は，JIS G 3302 の SGC440 以上のカラー鋼鈑とし，パネルの厚さは，100 mm以上とする（各パネル材は抗菌・防カビ性を有する構造）。

5)適用温度　　－２０　～　－２５℃

b)冷凍機

1)型式　　空冷ユニット

2)冷却温度条件

庫内温度　　－２５℃以下

外気温度　　３２℃

c)総合消費電力（本体及び冷凍機）

３相２００Ｖ　（５０Ｈｚ）　３．０ｋＷ以下（最大運転時）

2. 附属品等は次による。

a)エアーカーテン又は省エネカーテン

b)全自動温度調節器内蔵

c)全自動除霜方式

d)過負荷保護装置

e)樹脂製スノコ付（［食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）に適合したもの。］）

3. 使用条件

屋内に設置する。

4. 設置条件

冷却ユニットは，壁掛式とし，屋内設置とする。

5. その他

a）カタログの条件は，当該物品であること（一般構造等）が確認できる現物写真を掲載したものとする。

b）現地搬入時，組立（配線，配管，取り付けを除く。）を行うものとする。

c）添付書類

取扱説明書（製造業者制定のもの），社内検査成績書及びアフターサービス連絡表(納地近傍の営業所等名，所在地及び電話番号が明記されているもの。)を納入部隊へ各２部添付すること。

d）搬入地：襟裳分屯基地

調　達　品　目　表

調達要求番号	3-24-1016-002A-Q-0025	作成部課	補給本部第１部第１調達課
調達要求年月日	平成２４年４月２７日	作成年月日	平成２４年６月２７日
仕様書番号	C&LPS－Q00012		

品　名	カタログ製品名[a)]	備　考
冷凍庫（組立式） １坪型	大和冷機工業(株)製　（DLP－701CSS型） ホシザキ電機(株)製　（PFT－21CC－1．0型） 三洋昭和ﾊﾟﾈﾙｼｽﾃﾑ(株)製（T20N－N10CFL型） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	数量：１個

注[a)] この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

1. 同等とする性能等

a)本体

1)型式　　コンテナー式

2)庫内容積　　４．８　～　６．４m^3

3)寸法（mm）

幅　（W）　　１８００以下

奥　行（D）　　２０００以下

高　さ（H）　　２４７０以下（庫内高さ　２２００以下）

4)パネル材及び厚さ

カラーアルミ・ステンレス又は，JIS G 3302 の SGC440 以上のカラー鋼鈑とし，パネルの厚さは，100 mm以上とする（各パネル材は抗菌・防カビ性を有する構造）。

5)適用温度　　－２０　～　－２５℃

b)冷凍機

1)型式　　空冷ユニット

2)冷却温度条件

庫内温度　　－２５℃以下

外気温度　　３２℃

c)総合消費電力（本体及び冷凍機）

３相２００Ｖ　（６０Ｈｚ）　３．０ｋＷ以下（最大運転時）

2. 附属品等は次による。

a)エアーカーテン又は省エネカーテン

b)全自動温度調節器内蔵

c)全自動除霜方式

d)過負荷保護装置

e)樹脂製スノコ付（［食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）に適合したもの。］）

3. 使用条件

屋内に設置する。

4. 冷却ユニットは，天置式とし屋内設置とする。

5. その他

a）カタログの条件は，当該物品であること（一般構造等）が確認できる現物写真を掲載したものとする。

b）現地搬入時，組立（配線，配管，取り付けを除く。）を行うものとする。

c）添付書類

取扱説明書（製造業者制定のもの），社内検査成績書及びアフターサービス連絡表(納地近傍の営業所等名，所在地及び電話番号が明記されているもの。)を納入部隊へ各２部添付すること。

d）搬入地：那覇基地